

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

Кирова ул., д.4, г.Подольск, Московская обл.,142100
ОКПО 18066135, ОГРН 1155074010299,
ИНН / КПП 5036154797 / 503601001

Тел./факс: 8 (4967) 55-57-63, 69-92-05
E-mail: E-mail: komgkx.blag@yandex.ru

_____ № _____ (125ОГ-23777 от 07.08.2017)
На № _____ от _____

На Ваше обращение через Единую систему приёма и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от 07.08.2017 по вопросу заливки по стояку в шахте квартиры № 21, дома № 80 по проспекту Юных Ленинцев, сообщая.

09.08.2017 управляющей организацией МУП Г.о. Подольск «ДЕЗ» при обследовании инженерных коммуникаций по Вашему обращению выявлено, что стояк системы водоотведения имеет трещину в чугунной трубе. Специалистами управляющей организации МУП Г.о. Подольск «ДЕЗ» 09.08.2017 выполнены работы по замене аварийного участка трубы системы водоотведения, о чём составлен акт.

Председатель Комитета

А.С. Гребенюк

« 09 » августа 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. о. Подольск

« 09 » августа 2017 г.

Комиссия в составе представителей МУП «ДЕЗ» Г. о. Подольска:

Над чл № 1 Самсонов В.Н., мастер сантехник
Бекешев

Составили настоящий акт о том, что произвели обследование по адресу: Г. о. Подольск, ул. Юных Ленинцев ДОМ № 80 кв 21.

При обследовании выявлено следующее:

При обследовании стояка ЧНС с кв 21 было обнаружено следующее:
Между перекрытиями выше кв 21 стояк ЧНС имеет трещину в трубе.

Выводы комиссии:

Необходима замена 1,2 м трубы канализации.

Замена канализационной произведена 09 августа фото прилагаю.

Члены комиссии:

Зач. Самсонов В.Н.
Бекешев Ч.В.

Стояк заменен претензий не имеет:

тел. 89266782922 09.08.2017г. Мельков А.И.

