



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

143900, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 11
тел. (495) 525 4067, тел./факс (495) 529 4789 E-mail: ud@balashiha.ru

_____ № _____
на № _____ от _____

Уважаемый заявитель!

Ваше обращение от 31.10.2017 на интернет-портал Правительства Московской области «Добродел» рассмотрено в Администрации Городского округа Балашиха.

По существу Вашего обращения сообщаем, что управляющей организацией ООО «ГРАД+СЕРВИС» по адресу: г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 5, кв. 7, была произведена проверка температурного режима жилого помещения. Нарушений требований, предусмотренных Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" не выявлено.

Система отопления МКД находится в рабочем состоянии, отопительные приборы прогреты равномерно. Температура воздуха в указанном помещении составила + 25 С°, о чем свидетельствует акт от 01.11.2017 года.

Приложение: акт осмотра на 1 л. в 1 экз.

**Заместитель Главы
Администрации
Городского округа Балашиха**

С.Н. Чабан

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ГРАД+СЕРВИС»
Касюлин П.В.

АКТ

г.Балашиха

«1» января 2017г.

Комиссия в составе:

Иванов Иван РЭЭ-2 Ураев Н.В.
Иванов РЭЭ-2 Соловьев А.А.
Сод. № 7 Член Общ. С. Емельянов Т.Х.

Составили настоящий акт на предмет обследования

неисправностей котельной в № 7

по заявлению (в связи с аварией, по причине)

неисправностей котельной в № 7

Вывод комиссии:

На основании обследования котельной
в № 7 составлено + 25°C
на основании составленного акта
котельная не исправна.

Подписи членов комиссии:

Иванов Иван РЭЭ-2 - Ураев Н.В.
Иванов РЭЭ-2 Соловьев А.А.
Сод. № 7 Член Общ. С. Емельянов Т.Х.