



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Московской области**

Доброделу
(вх. 135ОГ-11783 от 30.10.2017)

*ул. Мира, дом 5, г. Электросталь,
Московская область, 144003
Телефон (8-496) 57 3-88-22 факс (8-496) 57 3-64-62
e-mail: elstal@mosreg.ru*

_____ № _____

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Администрация городского округа Электросталь Московской области рассмотрела Ваше обращение на Портал государственных и муниципальных услуг Московской области «Единая Книга Жалоб и Предложений Московской области» («Добродел») по вопросу работы системы отопления в многоквартирном доме № 8/50 по ул. Корешкова.

По Вашему обращению управляющей организацией ООО «Северное» проведена проверка температурного режима в жилом помещении № 67. На момент проверки температура воздуха составила: $t_{cp} = 24^{\circ}C$, что соответствует нормативным требованиям.

Начальник отдела
по работе с обращениями граждан

Ю.А. Паршукова

Е.В. Бондарева

10 11 2017

АКТ

15191

№ _____

Комиссия в составе

- представитель органа местного самоуправления (ОМСУ) _____
- представитель уполномоченной организации (УО) Шванова Э.И.
- председатель (представитель) Совета многоквартирного дома (МКД) Деминко Д.В.
- участием заявителя Васильев И.И.

провела 10 11 2017 проверку отопления

по адресу: г.о. Эли-Гросталь, Горнод дом 81/501 кв. 67

В результате проверки установлено следующее:

срок службы газопровода в котельной газопровода в узлах соединений котельной (внутриквартира, межквартирный и общий стояк)

В качестве первоочередных мер управляющей организацией

выполнено следующее:

1. _____ 20 ____ г.
2. _____ 20 ____ г.
3. _____ 20 ____ г.

В срок до 10 11 2017 управляющая организация выполнит

следующие работы:

Провести повторный замер в квартирах и межквартирных узлах

Подпись: представитель ОМСУ _____

представитель УО _____

председатель (представитель) МКД _____

заявитель _____

И.И. Шванова

Д.В. Деминко

К настоящему акту прилагаются следующие материалы: