



АДМИНИСТРАЦИЯ Пушкинского муниципального района Московской области

141207, Московская обл., г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2

Тел.: 8(495)993-42-86
Факс: 8(495)993-58-64
Эл. почта: info@adm-pushkino.ru

13.03.2018 № 6407

на № _____ от _____

Заявителю

На Ваше обращение в Единую систему приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, поступившее в администрацию Пушкинского муниципального района, сообщая.

По информации управляющей компании МУП «Лесной» проведена проверка работы системы отопления по адресу: п. Лесной, ул. Советская, д. 5А, кв. 32. Температура в квартире соответствует нормативным показателям.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

**Заместитель Главы администрации
Пушкинского муниципального района**

В.А. Струев

Утверждаю
Директор МУП «Лесной»
В.А. Горячев
2018 г.



АКТ № _____
от «05» марта 2018 г.

Настоящий акт составлен на основании письменного заявления _____

проживающего (ей) по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Лесной,
ул. Советская д. 5а кв 32

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений МУП «Лесной»

от « _____ » _____ 2018 г. № _____.

Комиссия в составе представителей жилищного предприятия:
Ноз-в сам-у уз-ка ч А.А.Е Аргюшенко А.А.
Инспектор по приборам учета Стыцено С.И.
Слесари-сантехники Мухин А.Е.

находясь по вышеуказанному адресу, установила:

температура воздуха в квартире на «05» марта 2018 г. составила 20,3 °С.

Тепловой контур в квартире удовлетворительной.

Замер температуры произведён прибором Тепловизор Flir .
Акт подписали:

Представитель жилищного предприятия:

Аргюшенко А.А.
Стыцено С.И.
Мухин А.Е.


Заявитель (представитель общественности)

Степанов С.А.

Приц.тчка ~20.3 °C



22



18

ПЗ 45°

2018-03-05
10:36