



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первомайская ул., д. 7/7, г.Лыткарино, 140080. Тел. (495) 552-88-33, факс (495) 552-86-18  
ОКПО 04034243, ОГРН 1025003178441, ИНН/КПП 5026004859/502701001

08.06.2018 № 122ТГ-4913

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Добродел

Ваше обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу отсутствия горячего водоснабжения в жилых многоквартирных домах г. Лыткарино, рассмотрено.

По Вашему обращению 122ОГ-5033 от 31.05.2018 сообщая, что после проведения профилактических работ, при плановом запуске городской котельной 28.05.2018 года произошел сбой, были обнаружены протечки гидравлической системы. После устранения всех неисправностей 31.05.2018 года произведен запуск котельной. В настоящее время система горячего водоснабжения работает в штатном режиме.

Заместитель  
Главы Администрации

Н.В. Макаров

